

# Applikationsbeschreibung

## KNX Wetterstation 4720.MS

10.KNX4720MS-D/04.10



Alle Rechte, auch die Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne schriftliche Einwilligung des Herausgebers ist es nicht gestattet, das Dokument oder Teile daraus in irgend einer Form, mit Hilfe irgend eines Verfahrens zu kopieren, zu vervielfältigen oder zu verteilen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu übertragen.  
Technische Änderungen vorbehalten

<b>1</b>	<b><u>Funktionseigenschaften.....</u></b>	<b>5</b>
1.1	Vorteile .....	6
1.2	Besonderheiten .....	6
1.3	Wichtige Hinweise .....	6
<b>2</b>	<b><u>Das Applikationsprogramm "Wetterstation V1.2" .....</u></b>	<b>7</b>
2.1	Auswahl in der Produktdatenbank .....	7
2.2	Parameterseiten .....	7
2.3	Kommunikationsobjekte .....	8
2.3.1	Eigenschaften der Objekte.....	8
2.3.2	Beschreibung der Objekte .....	11
2.4	Parameter .....	18
2.4.1	Messwerte.....	18
2.4.2	Kanalverwendung .....	20
2.4.3	C1, C2, C4, C5 als Helligkeitsschwellen .....	21
2.4.4	C1, C2, C4, C5 als Temperaturschwellen.....	22
2.4.5	C1, C2, C4, C5 als Sicherheitskanäle.....	23
2.4.6	C1, C2, C4, C5 als Universalkanäle .....	24
2.4.7	C1.1, C2.1, C4.1, C5.1, und C1.2, C2.2, C4.2, C5.2 (2. Telegramm).....	26
2.4.8	Sonnenschutzkanäle: C3, 6, 7 Schwellen.....	28
2.4.9	C3, 6, 7 Jalousie .....	29
<b>3</b>	<b><u>Anhang .....</u></b>	<b>31</b>
3.1	Sonderfall Sicherheitskanal.....	31
3.2	Die Sonnenschutzkanäle (C3, C6, C7) .....	31
3.2.1	Applikation Jalousie: .....	31
3.2.2	Applikation Rollladen/textiler Sonnenschutz: .....	31
3.3	Die Einlern-Funktion.....	32
3.3.1	Prinzip: .....	32
3.3.2	Autokorrektur der Schwellen bei Sonnenschutzkanälen.....	33
3.4	Der Parameter: "EINMALIG Sonnenautomatik" (Sonnenschutzkanäle) .....	34
3.4.1	Bei Jalousie:.....	34
3.4.2	Bei Rollladen / Wertgeber / Szenen.....	34

# INHALT

# 1 Funktionseigenschaften

Die Wetterstation misst Temperatur, Helligkeit und Windgeschwindigkeit. Zusätzlich ist ein Regensensor (Regen / kein Regen) in Form einer Spezialbeschichtete Leiterplatte eingebaut.

Die gemessenen Werte und der Regenstatus können auf den Bus gesendet werden.

Die Wetterstation besitzt 2 unterschiedlichen Kanaltypen

- die Universalkanäle
- die Sonnenschutzkanäle

Die **Universalkanäle** können für Teilaufgaben (z.B. reine Helligkeitsschwelle) oder für eine beliebige Kombination von Messgrößen verwendet werden

Ein Kanal besteht aus bis zu 4 logisch verknüpfte Wetterbedingungen

- Wenn Helligkeit über/unter Schwellwert UND
- Wenn Temperatur über/unter Schwellwert UND
- Wenn Windgeschwindigkeit über/unter Schwellwert UND
- Wenn Regen vorhanden / nicht vorhanden

Eine nicht relevante Bedingung (z.B. Temperatur) kann auf den Wert „beliebig“ gesetzt werden und wird bei der Verknüpfung ignoriert.

Die Erfüllung oder Nichterfüllung dieser UND-Verknüpfung führt zum Senden eines Telegramms auf das zugehörige Kanalobjekt (z.B. Kanal 1.1).

Zusätzlich kann bei Bedarf ein 2. Objekt (z.B. Kanal 1.2) aktiviert und somit ein 2. Telegramm mit gesendet werden.

Jeder Universalkanal besitzt ein Sperrobject und ein Einlernobjekt.

Ein Universalkanal kann bei Bedarf auch als **Sicherheitskanal** parametrieret werden. Dabei werden die relevanten Größen, d.h. Temperatur, Regen und Wind ODER-verknüpft.

Ein **Sonnenschutzkanal** besteht aus:

- einer Dämmerungsschwelle
- bis zu 3 Helligkeitsschwellen
- 3 Objekten für die Ansteuerung des Antriebs (auf/ab, Höhe %, Lamellen %)
- 1 Sonnenautomatik-Objekt (Morgen/Abend)
- 1 Einlernobjekt
- 1 Sicherheitsobjekt

Das Signal für "Morgen" oder "Abend" kann wahlweise über das Sonnenautomatik-Objekt (z.B. durch einer Schaltuhr) oder über die Dämmerung ausgelöst werden.

## 1.1 Vorteile

- Alle Wettergrößen können mit einem einzigen Gerät erfasst und auf den Bus gesendet werden
- Alle Helligkeitsschwellen können bei Bedarf an Ort und Stelle eingelernt werden.

## 1.2 Besonderheiten

Über ein **Einlernobjekt** kann jede Helligkeitsschwelle unmittelbar programmiert werden: Der Anwender sendet ein Byte auf das Einlern-Objekt und die Schwelle wird auf den Wert der aktuell gemessene Helligkeit gesetzt (Siehe im Anhang: [Die Einlern-Funktion](#)).

## 1.3 Wichtige Hinweise

- Im Betrieb kann der Regenfühler heiss werden !
- Regen kann erst dann erkannt werden, wenn Regentropfen auf den Regenfühler gefallen sind und diesen dadurch an einer Stelle kurzgeschlossen haben.  
Es kann also zwischen den ersten Regentropfen eines Schauers und dem Zeitpunkt an dem der Regenfühler tatsächlich von einem ausreichend grossen Tropfen getroffen wird, eine gewisse Verzögerung geben.
- Wenn der Regen aufhört kann es trotz Heizung mehrere Minuten dauern, bis der Sensor wieder trocken ist und das Gerät das Ende des Regens erkennt.
- Da die Laufzeit der Sonnen- / Sichtschutzeinrichtungen (Jalousien, Rollläden usw.) mehrere Minuten betragen kann, sind diese bei plötzlich auftretenden Windböen nicht sofort geschützt.  
**Daher ist die vom Hersteller maximal zulässige Windgeschwindigkeit beim Parametrieren der Windschwelle zu beachten** und die Schwelle sicherheitshalber tiefer zu setzen.

## 2 Das Applikationsprogramm "Wetterstation V1.2"

### 2.1 Auswahl in der Produktdatenbank

<b>Produktname</b>	KNX Wetterstation
<b>Verwendung</b>	Physikalischer Sensor
<b>Art.-Nr.</b>	4720.MS
<b>Programmname</b>	Wetterstation V1.2

### 2.2 Parameterseiten

Tabelle 1

Name	Beschreibung
<b>Messwerte</b>	Senden der aktuellen Istwerte von Windgeschwindigkeit, Helligkeit, Temperatur, Regen
<b>Kanalverwendung</b>	Anzahl und Verwendung der Kanäle Verwendung der Universalkanäle C1, C2, C4 und C5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit allen Wettermessgrößen</li> <li>• als reine Helligkeits- oder Temperaturschwellen</li> <li>• zur Erzeugung von Sicherheitstelegrammen</li> </ul> Die Kanäle C3, C6 und C7 sind reine Sonnenschutzkanäle
<b>C1, 2, 4, 5 Helligkeit</b>	Einstellung der Helligkeitsbedingung
<b>C1, 2, 4, 5 Temperatur</b>	Einstellung der Temperaturbedingung
<b>C1, 2, 4, 5 Sicherheit</b>	Einstellung der Bedingungen für die Erzeugung eines Sicherheitstelegramms in Abhängigkeit von Wind, Frost oder Regen
<b>C1, 2, 4, 5 universal</b>	Einstellung aller 4 Messgrößen, Wind, Temperatur, Helligkeit und Regen für die Sendebedingung.
<b>C1.1, C2.1, C4.1, C5.1</b>	Telegrammart und Sendeverhalten bei Erfüllten und nicht erfüllten Sendebedingungen von C1, 2, 4, 5.
<b>C1.2, C2.2, C4.2, C5.2</b>	Zweites Telegramm für C1, 2, 4, 5. Einstellung der Telegrammart bei Erfüllten und nicht erfüllten Sendebedingungen
<b>C3, 6, 7 Schwellen</b>	Einstellung der Helligkeitsschwelle für Dämmerung und der weiteren Schwellen (max.3) für Höhe und / oder Lamellenstellungen. Verzögerungszeiten bei zu- und abnehmender Helligkeit.
<b>C3, 6, 7 Jalousie</b>	Einstellung der gewünschte Höhe und der Lamellenstellungen bei Überschreitung der jeweiligen Schwellen
<b>C3, 6, 7 Rollladen / textiler Sonnenschutz</b>	Einstellung der jeweiligen Höhe bei Überschreitung der Schwellen
<b>C3, 6, 7 Wertgeber</b>	Einstellung des jeweils zu sendenden Werts bei Überschreitung der Schwellen
<b>C3, 6, 7 Szenen über 1 Bit Objekte</b>	Einstellung des jeweils zu sendende Szene bei Überschreitung der Schwellen

## 2.3 Kommunikationsobjekte

### 2.3.1 Eigenschaften der Objekte

Die Wetterstation verfügt über 41 Kommunikationsobjekte. Manche Objekte können je nach Parametrierung unterschiedliche Funktionen und Namen annehmen.

**Tabelle 2**

Nr.	Funktion	Objektname	EIS Typ	DPT Typ	Verhalten
0	Physikalischer Wert	Helligkeitswert	2 byte EIS 5	DPT 9	senden
1	Physikalischer Wert	Temperaturwert	2 byte EIS 5	DPT 9	senden
2	Physikalischer Wert	Windgeschwindigkeit	2 byte EIS 5	DPT 9	senden
3	Regen / kein Regen	Regenmelder	1 bit EIS 1	DPT 1	senden
4	schalten Priorität Wert	C1.1 Helligkeitsschwelle / Temperaturschwelle / Universalkanal	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
	senden	C1 Sicherheit	EIS 1	DPT 1	senden
5	schalten Priorität Wert	C1.2 identisch mit C1.1. (Objekt nicht vorhanden bei Sicherheit)	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
6	Eingang	C1 sperren	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
7	Eingang	C1 einlernen	8 Bit EIS 2	DPT 3	empfangen
8	schalten Priorität Wert	C2.1 Helligkeitsschwelle / Temperaturschwelle / Universalkanal	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
	senden	C2 Sicherheit	EIS 1	DPT 1	senden
9	schalten Priorität Wert	C2.2 identisch mit C2.1. (Objekt nicht vorhanden bei Sicherheit)	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
10	Eingang	C2 sperren	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
11	Eingang	C2 einlernen	8 Bit EIS 2	DPT 3	empfangen
12	Antriebe auf/ab	C3 auf/ab	1 bit EIS 7	in DPT 1	senden
13	Höhe	C3 Jalousie C3 Rollladen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	Wertgeber	C3 Wert senden	EIS 14	DPT 5, 6	
	senden	Szene 1 + 2	EIS 1	DPT 1	
14	Position	C3 Lamellen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	senden	Szene 3 + 4	EIS 1	DPT 1	
15	Morgen= 1 / Abend=0	C3 Sonnenautomatik	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
16	Eingang	C3 Sicherheit	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen



Fortsetzung

Nr.	Funktion	Objektname	EIS Typ	DPT Typ	Verhalten
17	Eingang	C3 einlernen	8 Bit EIS 14	DPT16	empfangen
18	schalten Priorität Wert	C4.1 Helligkeitsschwelle / Temperaturschwelle / Universalkanal	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
	senden	C4 Sicherheit	EIS 1	DPT 1	senden
19	schalten Priorität Wert	C4.2 identisch mit C1.1. (Objekt nicht vorhanden bei Sicherheit)	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
20	Eingang	C4 sperren	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
21	Eingang	C4 einlernen	8 Bit EIS 14	DPT 5/ 6	empfangen
22	schalten Priorität Wert	C5.1 Helligkeitsschwelle / Temperaturschwelle / Universalkanal	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
	senden	C5 Sicherheit	EIS 1	DPT 1	senden
23	schalten Priorität Wert	C5.2 identisch mit C5.1. (Objekt nicht vorhanden bei Sicherheit)	EIS 1 EIS 8 EIS 14	DPT 1 DPT 2 DPT 5, 6	senden
24	Eingang	C5 sperren	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
25	Eingang	C5 einlernen	8 Bit EIS 14	DPT 5, 6	empfangen
26	Antriebe auf/ab	C6 auf/ab	1 bit EIS 7	in DPT 1	senden
27	Höhe	C6 Jalousie C6 Rollladen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	Wertgeber	C6 Wert senden	EIS 2	DPT 3	
	senden	Szene 1 + 2	EIS 1	DPT 1	
28	Position	C6 Lamellen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	senden	Szene 3 + 4	EIS 1	DPT 1	
29	Morgen=1 / Abend=0	C6 Sonnenautomatik	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
30	Eingang	C6 Sicherheit	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
31	Eingang	C6 ext. Luxwert	2 Byte EIS 5	DPT 9	empfangen
32	Eingang	C6 einlernen	8 Bit EIS 14	DPT 5, 6	empfangen
33	Antriebe auf/ab	C7 auf/ab	1 bit EIS 7	in DPT 1	senden
34	Höhe	C7 Jalousie C7 Rollladen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	Wertgeber	C7 Wert senden	EIS 2	DPT 3	
	senden	Szene 1 + 2	EIS 1	DPT 1	
35	Position	C7 Lamellen	EIS 6	in DPT 5 und 6	senden
	senden	Szene 3 + 4	EIS 1	DPT 1	
36	Morgen=1 / Abend=0	C7 Sonnenautomatik	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen

Fortsetzung

Nr.	Funktion	Objektname	EIS Typ	DPT Typ	Verhalten
<b>37</b>	Eingang	C7 Sicherheit	1 bit EIS 1	DPT 1	empfangen
<b>38</b>	Eingang	C7 ext. Luxwert	2 Byte EIS 5	DPT 9	empfangen
<b>39</b>	Eingang	C7 einlernen	8 Bit EIS 2	DPT 3	empfangen
<b>40</b>	Melden	Helligkeitsschwellen	2 Byte EIS 5	DPT 9	senden

**Tabelle 3**

Anzahl Kommunikationsobjekte:	41
Anzahl Gruppenadressen:	108
Anzahl Zuordnungen:	108

## 2.3.2 Beschreibung der Objekte

### 2.3.2.1 Physikalische Werte

- **Objekt 0 "Helligkeitswert"**

Sendet den aktuellen Helligkeitswert, je nach Parametrierung bei Helligkeitsänderung und /oder zyklisch.

Es wird nur der Wert gesendet, der direkt von der Wetterstation gemessen wird. Empfangene externe Istwerte (C6, C7) werden nicht berücksichtigt.

- **Objekt 1 "Temperaturwert"**

Sendet den aktuellen Temperaturwert, je nach Parametrierung bei Änderung und /oder zyklisch.

- **Objekt 2 "Windgeschwindigkeit"**

Sendet die aktuelle Windgeschwindigkeit, je nach Parametrierung bei Änderung und /oder zyklisch.

Die verwendete Einheit, d.h. **m/s** oder **km/h**, kann auf der Parameterseite Messwerte gewählt werden.

- **Objekt 3 "Regenmelder"**

Dieses 1-Bit Objekt Sendet den aktuellen Regenstatus 1 oder 0, d.h. Regen / kein Regen. Je nach Parametrierung, wird nur dann gesendet, wenn sich der Status geändert hat oder bei Änderung und zyklisch.

2.3.2.2 *Universalkanäle C1, C2, C4, C5*

- **Objekt 4 "C1.1 Helligkeitsschwelle", "C1.1 Temperaturschwelle", "C1.1 Universalkanal", "C1.1 Sicherheit" und Objekte 8, 18, 22 für C2.1, C4.1 und C5.1**

Dies ist das erste Ausgangsobjekt eines Universalkanals  
 Die Funktion des Objekts hängt von der gewählten Telegrammart ab  
 (siehe Parameterseite 1. Objekt: C1.1, C2.1, C4.1, C5.1).

**Tabelle 4**

Telegrammart	Format	Gesendete Telegramme	
Schaltbefehl	EIS 1 / DPT1 (Ein/Aus)	Ein / Aus	
Priorität	EIS 8 / DPT 2 (priority control)	2 Bit Telegramm:	
		<i>Funktion</i>	<i>Wert</i>
		keine Priorität (no control)	0
		Priorität AUS (control: disable, off)	2
		Priorität EIN (control: enable, on)	3
Wert	EIS 14 / DPT5, 6 (0-255)	Wert zwischen 0 und 255	

Wird der jeweilige Kanal als **Sicherheitskanal** parametrier, so sendet dieses Objekt 1-Bit-Telegramme: 0 = Sicherheit inaktiv, 1 = Sicherheitszustand aktiv.

- **Objekt 5 "C1.2 Helligkeitsschwelle", "C1.2 Temperaturschwelle", "C1.2 Universalkanal" sowie Objekte 9, 19 und 23 für C2.2, C4.2 und C5.2**

Dies ist das zweite Ausgangsobjekt eines Universalkanals  
 Dieses Objekt ermöglicht bei Bedarf das Senden eines Zusätzlichen Telegramms.  
 Wird auf der Parameterseite C1.1 (bzw. C2.1 usw..) der Parameter "*Soll ein zweites Telegramm gesendet werden?*" auf JA gestellt, so werden eine weitere Parameterseite (C1.2 bzw. C2.2, C4.2, C5.2 usw..) und das zugehörige Objekt (Obj. 5) hinzugefügt.

Die Art des Telegramms kann unabhängig vom 1. Ausgangsobjekt parametrier werden.  
 Dafür bestehen die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim 1. Ausgangsobjekt  
 (siehe Tabelle oben bei Obj. 4).

Die Zykluszeit und das Sperrverhalten sind für beide Objekte (Obj. 4+5) gemeinsam gültig.

Wird der jeweilige Kanal als Sicherheitskanal parametrier, so wird nur Obj. 4 verwendet. Obj. 5 (bzw. Obj. 9, 19, 23) und die zusätzliche Parameterseite entfallen

- **Objekt 6, 10, 20, 24 "Cx sperren"**

Eine 1 auf das Objekt bringt den jeweiligen Kanal in den Sperrzustand insofern der Kanal dafür parametrierung wurde.

Das Verhalten bei Setzen und bei Aufheben der Sperre kann auf der Parameterseite "C1.1" (bzw. C2.1, C4.1, C5.1) gewählt werden.

Der Sperrzustand wird mit einer 0 wieder aufgehoben.

- **Objekt 7, 11, 21, 24 "Cx einlernen"**

Wird der Wert \$81 (dezimal 129) auf dieses Objekt gesendet, so wird der bisher parametrierte Wert der Helligkeitsschwelle durch den Wert der zu diesem Zeitpunkt herrschende Helligkeit ersetzt und abgespeichert.

Als Bestätigung für ein erfolgreiches Einlernen wird danach der neu gespeicherte Wert über [Obj\\_40\\_Helligkeitsschwellen](#) auf den Bus gesendet.

Für weitere Informationen siehe im Anhang: [Die Einlern-Funktion](#)

2.3.2.3 Sonnenschutzkanäle C3, C6, C7

- **Objekt 12, 26, 33 "auf/ab"**

Dieses Objekt dient zum vollständigen Öffnen oder Schliessen der Sonnenschutzvorrichtungen.

0 = Hochfahren

1 = Herunterfahren

- **Objekt 13 "C3 Szene 1 + 2", "C3 Wert", "C3 Jalousie", "C3 Rollladen" sowie Objekte 27 und 34 für C6 und C7**

Die Funktion dieses Objekts hängt vom Parameter "*Telegramm Typ*" auf der Parameterseite "C3 (bzw. C6,C7) Jalousie / Rollladen / Wertgeber / Szenen".

**Tabelle 5**

Telegramm Typ	Format	Gesendete Telegramme												
Wert senden	EIS 14 / DTP 5, 6 8 Bit	sendet einen Wert zwischen 0 und 255												
Jalousie Rollladen / textiler Sonnenschutz	EIS 6 / in DTP 5 und 6 8 Bit	Sendet die erforderliche Jalousie- oder Rollladenhöhe von 0 % bis 100 % an den Jalousie-Aktor in 1 % Schritten												
Szenen über 1-Bit Telegramm	EIS 8 / DTP 2 1 Bit	<p>In dieser Konfiguration dienen dieses und folgendes Objekt zur Realisierung einer Szenensteuerung. Um zwischen 4 Szenen zu unterscheiden, werden 2 Szenenobjekte benötigt, z.B. Obj.13 + Obj.14 (bzw. Obj.27+28, Obj.34+35). Je nach dem, welches Objekt welchen Zustand sendet, kann eine von 4 Szenen abgerufen werden.</p> <p>Objekt 13 sendet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Szene 1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Szene 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Objekt 14 sendet</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Wert</th> <th>Bedeutung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Szene 3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Szene 4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Für den Empfänger (Aktor) ist immer das zuletzt empfangene Telegramm entscheidend.</p>	Wert	Bedeutung	0	Szene 1	1	Szene 2	Wert	Bedeutung	0	Szene 3	1	Szene 4
Wert	Bedeutung													
0	Szene 1													
1	Szene 2													
Wert	Bedeutung													
0	Szene 3													
1	Szene 4													

- **Objekt 14 "Cx Lamellen", "Cx Szene 3+4" sowie Objekte 28 und 35 für C6 und C7**

Die Funktion dieses Objekts hängt vom Parameter "*Telegramm Typ*" auf der Parameterseite "C3 (bzw. C6,C7) Jalousie / Rollladen / Wertgeber / Szenen". Es ist nur bei Jalousien und Szenensteuerung vorhanden.

**Tabelle 6**

Telegramm Typ	Format	Gesendete Telegramme
Jalousie	EIS 6 / in DPT 5 und 6 8 Bit	Sendet die erforderliche Lamellenposition von 0 % bis 100 % in 1 % Schritten, an den Jalousie-Aktor
Szenen über 1-Bit Telegramm	EIS 8 / DPT 2 1 Bit	Siehe Objekt 13

- **Objekt 15, 29, 36 "C3, C6, C7 Sonnenautomatik"**

Dieses Objekt ist nur vorhanden, wenn auf der Parameterseite "*C3 (bzw. C6,C7) Jalousie / Rollladen / Wertgeber / Szenen*" die Aktivierung der Sonnenautomatik "*über Objekt*" gewählt wurde.

Eine 1 auf das Objekt aktiviert die Sonnenautomatik und die Wetterstation sendet die erforderlichen Höhe- und Positionstelegramme an den Aktor.

Mit einer 0 wird die Sonnenautomatik deaktiviert und die Antriebe werden nicht mehr von der Wetterstation gesteuert.

- **Objekt 16, 30, 37 "Sicherheit"**

Das Signal für Sicherheit kann von einem der Kanäle C1, C2, C4 oder C5 bezogen werden.

Um dieses zu nutzen, wird das Objekt 16 (bzw. 30, 37) auf die gleiche Gruppenadresse wie der für die Sicherheit verwendete Kanal gelegt (siehe das Beispiel unten).

Wird Sicherheit gesetzt (= 1), so senden die 2 Objekte (z.B. C3 Höhe und C3 Lamellen) des betroffenen Kanals nicht mehr. Die Reaktion auf Sicherheitsbeginn ist im Aktor zu regeln.

Beim Aufheben der Sicherheit (= 0):

Tagsüber: es wird nach Ablauf des Verzögerungstimer der aktuelle Kanalzustand erneut gesendet. Der Aktor bekommt somit nach Sicherheitsende von der Wetterstation die neuen Einstellungen gesendet.

In der Nacht gelten die Parameter "*Reaktion auf Abendtelegramm*" oder "*Reaktion auf Sonnenautomatik AUS*" je nach Einstellung (Aktivierung der Sonnenauto über Obj. oder Dämmerungsschwelle).

**Beispiel:** C1 wird als Sicherheitskanal konfiguriert und soll als Sicherheitsgeber für die Sonnenschutzkanäle dienen:

Bei der Projektierung müssen nur die Objekte 16, 30 und 37 mit der gleiche Gruppenadresse wie Objekt 4 verbunden werden.

Das Applikationsprogramm "Wetterstation V1.2"

- **Objekt 17, 32, 39 "C3, C6, C7 Einlernen"**

Mit diesem Objekt können alle Helligkeitsschwellen eines Sonnenschutzkanals eingelernt werden. Jede Schwelle wird einzeln angesprochen.

**Tabelle 7**

Einlerncode		Schwelle
Hex.	Dez.	
<b>\$80</b>	<b>128</b>	Dämmerungsschwelle
<b>\$81</b>	<b>129</b>	Schwelle 1
<b>\$82</b>	<b>130</b>	Schwelle 2
<b>\$83</b>	<b>131</b>	Schwelle 3

Für ausführliche Informationen siehe im Anhang: [Die Einlern-Funktion](#)

Als Bestätigung für ein erfolgreiches Einlernen werden die neu gespeicherten Werte über [Obj. 40 Helligkeitsschwellen](#) auf den Bus gesendet.

- **Objekt 31, 38 "C6, C7 ext. Luxwert"**

Diese Objekte empfangen den aktuellen Helligkeitwert im EIS 5 / DPT 9 Format.

Dabei arbeitet der betroffenen Kanal nur noch mit dem empfangenen Wert und nicht mehr mit dem intern gemessenen.

Mit Obj. 31 kann C6 mit dem Helligkeitwert arbeiten, der auf einer anderen Fassade, z.B. durch eine Luna 131 (Best. Nr. 131 9 200), gemessen wird.

Obj. 38 steht für C7.

Die Objekte sind verfügbar wenn der Parameter "*Lichtmessung über*" auf den Parameterseiten "*C6/C7 Schwellen*" auf "*Lichtmessung über Objekt C6/C7 ext. Luxwert*" gesetzt wurde..



## 2.3.2.4 Rückmelde-Objekt

- **Objekt 40 "Helligkeitsschwellen"**

Dieses Objekt kann die aktuellen Einstellungen der Helligkeitsschwellen automatisch und auf Abfrage senden.

Die Abfrage der Helligkeitsschwellen wird durch Senden eines beliebigen Wertes zwischen \$00 und \$7F (bzw. zwischen \$84 und \$FF) auf das Anlern-Objekt des jeweiligen Kanals ausgelöst.

Die Werte \$80 bis \$83 sind für das Einlernen reserviert.

**Tabelle 8: Rückmeldemöglichkeiten**

Fall	Verhalten
Nach Herunterladen der Applikation	alle Helligkeitsschwellen aller Kanäle werden nacheinander gesendet.
Nach dem Einlernen einer Schwelle	alle Helligkeitsschwellen des Kanals werden nacheinander gesendet.
Beim Senden einer Abfrage	alle Helligkeitsschwellen des Kanals werden nacheinander gesendet.

Bemerkungen:

- Die Helligkeitsschwellen werden in derselben Reihenfolge gesendet, wie sie im Applikationsprogramm in der ETS erscheinen, siehe folgende Tabelle.
- Schwellen die nicht aktiv sind werden nicht gesendet (z.B. Helligkeitsschwelle 3 wenn der Kanal nur mit 2 Schwellen parametrierung wurde).

**Tabelle 9: Sendefolge. Nach Herunterladen der Applikation werden alle verwendeten Helligkeitsschwellen gesendet**

Kanal	Schwelle	Bemerkung
1	Helligkeit	<i>nur wenn der Kanal als Helligkeitssensor oder als Universalkanal parametrierung wurde</i>
2	Helligkeit	
3	Dämmerungsschwelle	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 1	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 2	<i>nur wenn 2 oder 3 Schwellen parametrierung wurden (Parameter: "wie viele Helligkeitsschwellen")</i>
	Helligkeitsschwelle 3	
4	Helligkeit	<i>nur wenn der Kanal als Helligkeitssensor oder als Universalkanal parametrierung wurde</i>
5	Helligkeit	
6	Dämmerungsschwelle	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 1	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 2	<i>nur wenn 2 oder 3 Schwellen parametrierung wurden (Parameter: "wie viele Helligkeitsschwellen")</i>
	Helligkeitsschwelle 3	
7	Dämmerungsschwelle	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 1	<i>wird immer gesendet</i>
	Helligkeitsschwelle 2	<i>nur wenn 2 oder 3 Schwellen parametrierung wurden (Parameter: "wie viele Helligkeitsschwellen")</i>
	Helligkeitsschwelle 3	

**Durch die EIS5 / DPT9 bedingten Einschränkungen werden manche Werte auf- oder abgerundet, so kann z.B. der Wert 10000Lux entweder als 9999,36 (\$4FA1) oder als 10004.48 (\$4FA2) angezeigt werden.**

## 2.4 Parameter

### 2.4.1 Messwerte

**Tabelle 10**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Windgeschw. senden bei Änderung von	nicht aufgrund einer Änderung  20 %, mindestens aber 1 m/s 30 %, mindestens aber 1 m/s 50 %, mindestens aber 1 m/s	nur zyklisch senden (wenn freigegeben) Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um 20 %, 30 % oder 50 % geändert hat
Windgeschwindigkeit senden in	m/s km/h	Einheit für Windgeschwindigkeitstelegramme
Windgeschwindigkeit zyklisch senden	nicht zyklisch senden jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten alle 5 Minuten alle 10 Minuten alle 15 Minuten alle 20 Minuten alle 30 Minuten alle 45 Minuten alle 60 Minuten	wie oft soll die aktuelle Windgeschwindigkeit erneut gesendet werden?
Helligkeitswert senden bei Änderung von	nicht aufgrund einer Änderung  10 %, mindestens aber 1 lx 20 %, mindestens aber 1 lx 30 %, mindestens aber 1 lx 50 %, mindestens aber 1 lx	nur zyklisch senden (wenn freigegeben)  Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden um 10 %, 20 % usw. geändert hat Entspricht jedoch eine Änderung von z.B. 10 % einer Helligkeitsänderung < 1 lx, so wird erst bei einer Änderung >1 lx gesendet.
Helligkeitswert zyklisch senden	nicht zyklisch senden jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten ... alle 20 Minuten alle 30 Minuten alle 45 Minuten alle 60 Minuten	wie oft soll der aktuelle Helligkeitswert erneut gesendet werden?
Temperatur senden bei Änderung von	nicht aufgrund einer Änderung  0,5 °C 1,0 °C 1,5 °C 2,0 °C 2,5 °C	nur zyklisch senden (wenn freigegeben)  Senden , wenn sich der Wert seit dem letzten Senden z.B. um 0,5 °C oder 1 °C usw.. geändert hat.

Fortsetzung

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Temperatur zyklisch senden	nicht zyklisch senden jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten ... alle 45 Minuten alle 60 Minuten	wie oft soll die aktuelle Temperatur erneut gesendet werden?
Temperaturabgleich in 0,1 °C (-64 .. 64)	manuelle Eingabe	Korrekturwert für die Temperaturmessung wenn die gesendete Temperatur von der tatsächlichen Umgebungstemperatur abweicht. Beispiel: Temperatur = 20 °C gesendete Temperatur = 21 °C Korrekturwert = 10 (d.h. 10 x 0,1 °C)
Regen senden bei Änderung und	nicht zyklisch jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten ... alle 45 Minuten alle 60 Minuten	Regenstatus nur bei Änderung senden.  Regenstatus zyklisch und bei Änderung senden.
Abfallverzögerung	keine  1 Minute 5 Minuten ... 15 Minuten	Nach Ende des Regens wird der Regenstatus 0 sofort gesendet  Der Status 0 wird erst nach Ablauf einer Verzögerung gesendet. Bis dahin wird der Status 1 gemeldet.

## 2.4.2 Kanalverwendung

**Tabelle 11**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Anwendung C1, C2, C4, C5	Helligkeitssensor Temperatursensor Sicherheit  Universalkanal	Funktion der Universalkanäle: Nur Helligkeitsbedingung Nur Temperaturbedingung Sicherheitstelegramme bei Wind, Frost oder Regen senden*.  Bedingung mit Helligkeit, Wind, Temperatur und Regen als UND- Verknüpfung
Anwendung C3, C6, C7	Sonnenschutz	Diese Kanäle sind fest als Sonnenschutzkanäle jeweils mit einer Dämmerungsschwelle und bis zu 3 weiteren Helligkeitsschwellen für Jalousie- oder Rollladensteuerung eingestellt

\* Für eine Verwendung mit den Sonnenschutzkanälen siehe [Objekt\\_16\\_Sicherheit](#)

### 2.4.3 C1, C2, C4, C5 als Helligkeitsschwellen

**Tabelle 12**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Helligkeitsbedingung	unter 2 lx bis über 90000 lx (in 147 Stufen)	soll die Bedingung erfüllt sein, wenn die Helligkeit <i>unter</i> oder <i>über</i> dem eingestellten Wert liegt?
Hysterese Licht	20 %, mindestens aber 1 lx 30 %, mindestens aber 1 lx 50 %, mindestens aber 1 lx	die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Helligkeitsänderungen. Sie kann, je nach eingestellter Bedingung, negativ oder positiv sein.  <b>Beispiel</b> mit 20 % Hysterese: Bedingung: "ÜBER 4500Lux" = erfüllt ab 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx-20 % Bedingung: "UNTER 4500 Lux" = erfüllt unter 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx + 20 %
Verzög. bei zunehmender Helligkeit	keine 5 Sekunden 10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten	Reaktionszeit, wenn es heller wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-Änderungen
Verzög. bei abnehmender Helligkeit	keine 5 Sekunden 10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten	Reaktionszeit, wenn es dunkler wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-änderungen

#### 2.4.4 C1, C2, C4, C5 als Temperaturschwellen

**Tabelle 13**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Temperaturbedingung	unter -10 °C bis über 40 °C (in 1K Stufen)	soll die Bedingung erfüllt sein, wenn die Temperatur <i>unter</i> oder <i>über</i> dem eingestellten Wert liegt?
Hysterese Temperatur	1 °C 1,5 °C 2 °C 2,5 °C	die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Temperaturänderungen. Sie kann, je nach eingestellter Bedingung (über od. unter xx °C), negativ oder positiv sein (siehe vorherige Tabelle: Hysterese Licht).

### 2.4.5 C1, C2, C4, C5 als Sicherheitskanäle

Im Gegensatz zu allen anderen Anwendungen dieser Kanäle, sind hier alle Bedingungen ODER-VERKNÜPFT.

Ein Sicherheitskanal sendet ausschliesslich 1-Bit Befehle (0 oder 1).

**Tabelle 14**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Sicherheitstelegramm (EIN) bei Wind	beliebig  über 5 m/s (18 km/h) bis über 28 m/s (ca.101 km/h) (in 1 m/s Stufen)	wenn der Wind nicht sicherheitsrelevant ist.  Mindestwindgeschwindigkeit ab der ein Sicherheitstelegramm (EIN) gesendet werden soll. <b>Bemerkung:</b> Für die Windschwelle gilt eine Abfallverzögerung von 3 Minuten.
ODER Temperatur	beliebig  unter -10 °C bis unter 40 °C (in 1K Stufen)	wenn die Temperatur nicht sicherheitsrelevant ist.  Temperatur unter der ein Sicherheitstelegramm (EIN) gesendet werden soll
ODER Regenbedingung	beliebig Regen	wenn der Regen nicht sicherheitsrelevant ist.
Sicherheitstelegramm zyklisch senden	jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten alle 5 Minuten alle 10 Minuten alle 15 Minuten alle 20 Minuten alle 30 Minuten alle 45 Minuten alle 60 Minuten	wie oft sollen die Sicherheitstelegramme erneut gesendet werden?

## 2.4.6 C1, C2, C4, C5 als Universalkanäle

**Tabelle 15**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
WENN Helligkeit	beliebig  unter 2 lx bis über 90000 lx (in 147 Stufen)	Helligkeit nicht berücksichtigen  soll die Helligkeitsbedingung erfüllt sein, wenn die Helligkeit <i>unter</i> oder <i>über</i> dem eingestellten Wert liegt?
Hysterese Licht	20 %, mindestens aber 1 lx 30 %, mindestens aber 1 lx 50 %, mindestens aber 1 lx	die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Helligkeitsänderungen. Sie kann, je nach eingestellter Bedingung, negativ oder positiv sein.  <b>Beispiel</b> mit 20 % Hysterese: Bedingung: „ÜBER 4500Lux“ = erfüllt ab 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx-20 % Bedingung: „UNTER 4500Lux“ = erfüllt unter 4500 lx und nicht mehr erfüllt bei 4500 lx+20 %
Verzög. bei zunehmender Helligkeit	keine 5 Sekunden 10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten	Reaktionszeit, wenn es heller wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-Änderungen
Verzög. bei abnehmender Helligkeit	keine 5 Sekunden 10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten	Reaktionszeit, wenn es dunkler wird und dadurch die eingestellte Schwelle passiert wird. Diese Einstellung verhindert das Senden gegenteiliger Telegramme bei kurzzeitigen Helligkeits-Änderungen
UND Windgeschwindigkeit	beliebig  unter 4 m/s bis über 40 m/s (in 1 m/s Stufen)	Wind nicht berücksichtigen  soll die Bedingung erfüllt sein, wenn die Windgeschwindigkeit <i>unter</i> oder <i>über</i> dem eingestellten Wert liegt?  <b>Bemerkung:</b> Für die Windschwelle gilt eine Abfallverzögerung von 3 Minuten.



## Fortsetzung

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Abfallverzögerung Wind	keine 5 Sekunden 10 Sekunden 20 Sekunden 30 Sekunden 1 Minute 2 Minuten 3 Minuten 5 Minuten 10 Minuten 15 Minuten	nur für Testzwecke empfohlen  Verzögerungszeit, nachdem der Wind nachgegeben hat und dadurch die Schwelle passiert wurde. Das Passieren der Schwelle wird dann erst nach Ablauf der Verzögerung berücksichtigt.
UND Temperatur	beliebig  unter $-10\text{ °C}$ bis über $40\text{ °C}$ (in 1K Stufen)	Temperatur nicht berücksichtigen  soll die Bedingung erfüllt sein, wenn die Temperatur <i>unter</i> oder <i>über</i> dem eingestellten Wert liegt?
Hysterese Temperatur	$1\text{ °C}$ $1,5\text{ °C}$ $2\text{ °C}$ $2,5\text{ °C}$	die Hysterese verhindert ein häufiges Umschalten bei kleinen Temperaturänderungen.
UND Regenbedingung	kein Regen  Regen  beliebig	Die Bedingung ist erfüllt:  wenn es nicht regnet  wenn es regnet  Regen nicht berücksichtigen.  <b>Bemerkung:</b> Für die Regenbedingung gilt die auf der Parameterseite Messwerte eingestellte Abfallverzögerung.

**2.4.7 C1.1, C2.1, C4.1, C5.1, und C1.2, C2.2, C4.2, C5.2 (2. Telegramm)**

**Tabelle 16**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Telegrammart C1.1	Schaltbefehl Priorität Wert	1 Bit EIN/AUS Telegramm 2 Bit EIS 8 / DPT 2 1 Byte 0 .. 255
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind	kein Telegramm, einmalig folgendes Telegramm senden, zyklisch senden	Sendeverhalten bei erfüllten Wetterbedingungen
Telegramm	Ausschaltbefehl Einschaltbefehl	Bei Telegrammart Schaltbefehl
	keine Priorität Priorität, EIN (ab) Priorität, AUS (auf)	Bei Telegrammart Priorität
	Telegramm 0 .. 255	Bei Telegrammart Wert
Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind	kein Telegramm, einmalig folgendes Telegramm senden, zyklisch senden	Sendeverhalten wenn mindestens eine Bedingung nicht erfüllt ist
Telegramm	Ausschaltbefehl Einschaltbefehl	Bei Telegrammart Schaltbefehl
	keine Priorität Priorität, EIN (ab) Priorität, AUS (auf)	Bei Telegrammart Priorität
	Telegramm 0 .. 255	Bei Telegrammart Wert
Zykluszeit (falls verwendet)	jede Minute alle 2 Minuten alle 3 Minuten alle 5 Minuten alle 10 Minuten alle 15 Minuten alle 20 Minuten alle 30 Minuten alle 45 Minuten alle 60 Minuten	wie oft sollen die Telegramme für CX.1 und CX.2 gesendet werden?
Verhalten bei Setzen der Sperre	sperrern ignorieren	Kein Sperren möglich
	nicht senden	Bei gesetztem Sperrojekt wird nicht mehr gesendet.
	wie bei unerfüllter Bedingung	Der betroffene Kanal verhält sich so, wie wenn die Bedingung nicht erfüllt wäre.
Verhalten bei Aufheben der Sperre	nicht senden	beim Aufheben der Sperre wird nicht automatisch neu gesendet
	Kanal aktualisieren	der aktuelle Kanalzustand wird sofort nach Aufheben der Sperre gesendet

Fortsetzung

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Soll ein zweites Telegramm gesendet werden?	ja nein	Wenn ja gewählt wird, erscheint eine neue Parameterseite (z.B. C1.2) und ein zweites Sendeobjekt. Damit können mit demselben Kanal, 2 unterschiedliche Telegramme gleichzeitig gesendet werden. Die Zykluszeit und das Sperrverhalten gelten für beide Telegramme gemeinsam (z.B. C1.1 und C1.2).

## 2.4.8 Sonnenschutzkanäle: C3, 6, 7 Schwellen

**Tabelle 17**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Lichtmessung über	internen Fühler  Objekt C6 ext. Luxwert Objekt C7 ext. Luxwert	feste Einstellung für C3.  C6 und 7 können den aktuellen Luxwert wahlweise über den eingebauten Fühler oder, über den Bus, von einem externen Helligkeitssensor bekommen. Dies ermöglicht eine selektive, fassadenbezogene Lichterfassung.
Dämmerungsschwelle	2 lx .. 500 lx (in 36 Stufen)	Schwelle zur Erkennung des Tagesanfang oder Ende.
Wie viele Helligkeitsschwellen?	1 Schwelle 2 Schwellen <b>3 Schwellen</b>	3 Schwellen ermöglichen eine feine Positionierung der Jalousielamellen oder 3 Rollladenpositionen
Helligkeitsschwelle 1	2000 lx .. 60 klx	Die 3 Schwellwerte müssen in aufsteigender Reihenfolge eingegeben werden und mindestens 4000 lx auseinander sein. Unzulässige Werte werden im Gerät automatisch korrigiert (Siehe im Anhang <a href="#">Autokorrektur der Schwellen bei Sonnenschutzkanälen</a> )
Helligkeitsschwelle 2	6000 lx .. 70 klx	
Helligkeitsschwelle 3	10 klx .. 80 klx	
Verzögerung bei zunehmender Helligkeit	10 s (nur für Testzwecke)  1 .. 20min (in 1min Stufen)	Nur für Inbetriebnahme und Tests.  Reaktionszeit, wenn es heller wird und dadurch eine Schwelle überschritten wird. Diese Verzögerung verhindert gegenteilige Reaktionen der Antriebe bei kurzzeitigen Helligkeitsänderungen
Verzögerung bei abnehmender Helligkeit	10 s (nur für Testzwecke)  5 .. 20min (in 1min Stufen)	Nur für Inbetriebnahme und Tests.  Reaktionszeit, wenn es dunkler wird und dadurch eine Schwelle unterschritten wird. Diese Verzögerung verhindert gegenteilige Reaktionen der Antriebe bei kurzzeitigen Helligkeitsänderungen

### 2.4.9 C3, 6, 7 Jalousie

Diese Überschrift erscheint auf der Parameterseite von C3 (bzw. C6,C7) wenn als Telegrammtyp "Jalousie" gewählt wurde.

**Tabelle 18**

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Telegramm Typ	Szenen über 1-Bit Telegr. Wert senden Jalousie Rollladen / textiler Sonnen- Schutz	Verwendungszweck des Sonnenschutzkanals in Zusammenhang mit dem verwendeten Aktor.
Aktivierung der Sonnenautomatik	über Dämmerungsschwelle	Der automatische Sonnenschutz ist sofort nach Überschreiten der Dämmerungsschwelle aktiv.
	über Objekt	Der automatische Sonnenschutz wird über das jeweilige Sonnenautomatik-Objekt (z.B. durch eine Schaltuhr) aktiviert.
Reaktion auf Morgendämmerung	hochfahren & Sonnenautom. EIN,	Bei Überschreiten der Dämmerungsschwelle wird die Jalousie hochgefahren und bei Überschreiten der Schwelle 1 dementsprechend positioniert. Wird Schwelle 1 unterschritten, so wird die Jalousie wieder hochgefahren
	hochfahren & einmalig Sonnenautom.	wie oben, nur wird die Jalousie erst bei Abenddämmerung wieder hochgefahren. Die Einmal-Funktion dient zur "Beruhigung" der Fassade, um ein ständiges Hoch- und Herunterfahren der Antriebe zu vermeiden. Siehe im Anhang: <a href="#">Der Parameter: "einmalig Sonnenautomatik" (Sonnenschutzkanäle)</a>

Fortsetzung

Bezeichnung	Werte	Bedeutung
Reaktion auf Sonnenautomatik ein	<p>hochfahren &amp; Sonnenautom. EIN,</p> <p>hochfahren &amp; einmalig Sonnenautom.,</p> <p>erst bei Dämmerung hochfahren &amp; Sonnenauto EIN</p>	<p><i>nur sichtbar bei Aktivierung der Sonnenautomatik über Objekt</i> Wenn das Sonnenautomatik-Objekt gesetzt wird:</p> <p>Jalousie hochfahren und bei Erreichen einer weiteren Schwelle dementsprechend positionieren.</p> <p>wie oben, nur wird die Jalousie erst bei Rücksetzen des Sonnenautomatik-Objekts wieder hochgefahren. Die Einmal-Funktion dient zur "Beruhigung" der Fassade, um ein ständiges Hoch- und Herunterfahren der Antriebe zu vermeiden.</p> <p>Die Jalousie wird erst hochgefahren, wenn das Sonnenautomatik-Objekt gesetzt ist und die Dämmerungsschwelle überschritten ist</p>
Antriebshöhe ab Schwelle 1	0 % .. 100 % (in 2,5 % Stufen)	Die Jalousie wird bei Überschreiten der Schwelle 1 einmalig heruntergefahren.
Lamellenwendung zw. Schwelle 1 und 2	0 % .. 100 % (in 2,5 % Stufen)	Lamellenposition die bei Überschreiten von Schwelle 1 angefahren werden soll.
Lamellenwendung zw. Schwelle 2 und 3	0 % .. 100 % (in 2,5 % Stufen)	Lamellenposition die bei Überschreiten von Schwelle 2 angefahren werden soll.
Lamellenwendung über Schwelle 3	0 % .. 100 % (in 2,5 % Stufen)	Lamellenposition die bei Überschreiten von Schwelle 3 angefahren werden soll.
Reaktion auf Abenddämmerung	Sonnenautom. AUS & hochfahren, Sonnenautom. AUS & abfahren	Soll die Jalousie abends hoch- oder heruntergefahren werden?
Reaktion auf Sonnenautomatik aus	<p>Sonnenautom. AUS &amp; hochfahren,</p> <p>Sonnenautom. AUS &amp; abfahren,</p> <p>Sonnenautom. AUS &amp; bei Dämmerung abfahren,</p>	<p><i>nur sichtbar bei Aktivierung der Sonnenautomatik über Objekt</i> Bei Rücksetzen des Sonnenautomatik-Objekts:</p> <p>Jalousie hochfahren</p> <p>Jalousie abfahren</p> <p>erst abfahren, wenn die Dämmerungsschwelle unterschritten wurde</p>

## **3 Anhang**

### **3.1 Sonderfall Sicherheitskanal**

Wird ein Universalkanal als Sicherheitskanal parametrier, so sind die Wetterbedingungen ODER-verknüpft.

Wenn Wind ODER Frost ODER Regen, dann Sicherheit aktiv.

### **3.2 Die Sonnenschutzkanäle (C3, C6, C7)**

#### **3.2.1 Applikation Jalousie:**

Beim Überschreiten der Schwelle 1 wird die Jalousie über das 1. Objekt (Höhe)

heruntergefahren und über das 2. Objekt werden die Lamellen in eine 1. Position gebracht

Beim Überschreiten der Schwelle 2 werden die Lamellen in eine 2. Position gebracht, die Höhe bleibt unverändert.

Beim Überschreiten der Schwelle 3 werden die Lamellen in eine 3. Position gebracht, die Höhe bleibt unverändert.

#### **3.2.2 Applikation Rollladen/textiler Sonnenschutz:**

Beim Überschreiten der Schwelle 1 wird der Rollladen über das Objekt Höhe in eine 1. Position gebracht

Beim Überschreiten der Schwelle 2 wird der Rollladen über das Objekt Höhe in eine 2. Position gebracht

Beim Überschreiten der Schwelle 3 wird der Rollladen über das Objekt Höhe in eine 3. Position gebracht

Der Anwender hat die Möglichkeit, die Anzahl der Schwellen auf zwei oder eine zu reduzieren.

### 3.3 Die Einlern-Funktion

#### 3.3.1 Prinzip

Da ein Schätzen der Helligkeit schwierig ist, können alle parametrisierten Helligkeitsschwellen an Ort und Stelle direkt eingelernt werden.

Das Einlernen erfolgt über ein Telegramm und dadurch ersetzt der aktuell gemessene Helligkeitswert den zuvor parametrisierte Schwellwert.

Die Helligkeitsschwellen werden über das Einlern-Objekt (1 pro Kanal) festgehalten. Jede Schwelle wird über einen eigenen Einlerncode angesprochen (siehe Tabellen unten).

Wird z.B. der Wert \$80 (dezimal 128) als Einlernbefehl auf das Einlern-Objekt eines **Sonnenschutzkanals** gesendet, so wird der (bisher parametrisierte) Wert der Dämmerungsschwelle durch den aktuellen Helligkeitswert ersetzt und abgespeichert. Das Gleiche gilt für die Helligkeitsschwellen 1..3 mit \$81 bis \$83 als Einlernbefehle. Bei Fehleingaben werden die Werte automatisch korrigiert, siehe unten: [Autokorrektur der Schwellen bei Sonnenschutzkanälen](#).

Beim **Universalkanal** wird die Helligkeitsschwelle mit dem Code \$81 (129 dez. ) eingelernt. Die aktuell parametrisierte Auswahl "über XY Lux " oder "unter XY Lux " wird beibehalten, nur der Luxwert wird geändert.

Beispiel: Parametrisiert wurde > 5000 lx und das Einlernobjekt wird bei einer Helligkeit von 4000 lx aktiviert.

Ergebnis : > 4000 lx ist jetzt die neue Schwelle.

**Tabelle 19: Einlerncode und Grenzwerte bei Sonnenschutzkanäle**

Einlerncode		Schwelle	Untergrenze	Obergrenze
Hex.	Dez.			
<b>\$80</b>	<b>128</b>	Dämmerungsschwelle	2 lx	500 lx
<b>\$81</b>	<b>129</b>	Schwelle 1	2 klx	60 klx
<b>\$82</b>	<b>130</b>	Schwelle 2	6 klx	70 klx
<b>\$83</b>	<b>131</b>	Schwelle 3	10 klx	80 klx

**Tabelle 20: Einlerncode und Grenzwerte bei Universalkanäle**

Einlernbefehl	Schwelle	Untergrenze	Obergrenze
<b>\$81</b>	Helligkeitsbedingung	2 lx	90 klx



### 3.3.2 Autokorrektur der Schwellen bei Sonnenschutzkanälen

WICHTIG: Die einzulernenden Werte müssen in richtiger Reihenfolge zueinander stehen und mindestens 4000 lx Abstand zueinander haben.

Die eingelernte Helligkeitsschwelle 3 muss grösser sein als die Helligkeitsschwelle 2 die wiederum grösser sein muss als die Helligkeitsschwelle 1 usw..

Trifft dies nicht zu, so werden die Werte nach folgenden Regeln korrigiert:

Die letzte Schwelle die eingelernt wird bestimmt die anderen, wenn die Differenz zwischen den Schwellen zu gering war.

Wird für Schwelle 3 ein Wert eingelernt, der unter dem Wert für Schwelle 2 liegt, so werden Schwelle 1 und 2 dementsprechend herabgesetzt.

Fallen die Werte unter die Untergrenzen (bei Dämmerung, über die Obergrenze), so werden diese Grenzen übernommen.

Bei der automatischen Korrektur werden nur die Untergrenzen berücksichtigt (Ausnahme: Dämmerungsschwelle)

#### Beim Einlernen

Sind die Einlern-Werte nicht i.O, so gilt nur der letzte und die anderen werden dementsprechend angepasst.

Ist die letzte Eingabe unbrauchbar, so gelten die Grenzwerte der Tabelle.

**Tabelle 21**

Schwelle	Untergrenze	Obergrenze
Dämmerungsschwelle	2 lx	500 lx
Schwelle 1	2 klx	60 klx
Schwelle 2	6 klx	70 klx
Schwelle 3	10 klx	80 klx

#### Nach Download der Applikation:

Sind die Abstände zwischen den Schwellen zu klein, so wird Schwelle 1 als Referenz genommen. Die anderen Schwellen werden mit einem Abstand von 4000 Lux zueinander angepasst.

### **3.4 Der Parameter: "EINMALIG Sonnenautomatik" (Sonnenschutzkanäle)**

Die Einmal-Funktion dient zur "Beruhigung" der Fassade, um ein ständiges Hoch- und Herunterfahren der Antriebe zu vermeiden.

#### **3.4.1 Bei Jalousie**

Bei Überschreiten der 1. Schwelle wird die Jalousie auf die parametrierte Höhe heruntergefahren und bleibt den ganzen Tag in dieser Stellung. Erst bei Dämmerung (oder über Sonnenauto Objekt) wird sie erneut bewegt.

Die Lamellen werden aber weiterhin mit dem aktuellen Helligkeitswert nachpositioniert

#### **3.4.2 Bei Rollladen / Wertgeber / Szenen**

Nur das Überschreiten der nächsthöheren Schwelle führt zu einem Telegramm.

Wird eine der 3 Schwellen unterschritten, so wird kein Telegramm gesendet.

Der Rollladen wird also immer weiter heruntergefahren wenn es heller wird.

Ein Hochfahren wenn es dunkler wird erfolgt nicht, bzw. erst durch Sonnenautomatik aus oder Dämmerung.

Alle weiteren Einstellungen werden direkt vom Benutzer manuell gemacht.

Der Rollladen wird, wie die Jalousie, erst bei Dämmerung (oder über Sonnenauto Objekt) erneut bewegt

- Bei normalem Sonnenschutz werden die Antriebe schon bei Unterschreitung von Schwelle 1 hochgefahren.
- Bei Tagesanfang und –Ende wird immer ein Telegramm gesendet (Hochfahren, Abfahren), sei es durch Passieren der Dämmerungsschwelle oder durch Empfangen eines Sonnenautomatik-Telegramms.
- Dieses Telegramm wird abends auch dann gesendet, wenn tagsüber die Schwelle 1 nicht überschritten und daher kein gegenteiliges Telegramm gesendet wurde



**Feller AG** | Postfach | CH-8810 Horgen

Téléfon +41 44 728 77 77 | Téléfax +41 728 72 99

**FELLER SA** | En Budron H14 | CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne

Téléphon +41 21 653 24 45 | Téléfax +41 21 653 24 51

**Service Line** | Téléfon +41 44 728 74 74 | [info@feller.ch](mailto:info@feller.ch) | [www.feller.ch](http://www.feller.ch)

  

---

**by Schneider Electric**